

Nr. Uttrup Vandværk  
Gisselfeldparken 4  
9400 Nørresundby  
Att.: Arne Larsen

Prøve fra sted nr. 9823  
9400 Nr. Uttrup Vandværk  
851 Aalborg kommune



Udtaget Fakta Forbindelsesvejen fra køkkenhane.

Prøven udtaget af:  
AnalyTech Miljølaboratorium A/S  
Bøgildsmindevej 21  
9400 Nørresundby

Rekvirent:  
Nr. Uttrup Vandværk  
Gisselfeldparken 4  
9400 Nørresundby  
Att.: Arne Larsen  
*Sendt som e-mail*

Analyseattest også sendt til:  
Danmarks Miljøportal  
Alle data  
Overføres elektronisk

Sundhedsstyrelsen Nordjylland  
Vesterbro 81 B. 1.sal  
Postboks 1826  
9100 Aalborg  
*Sendt som e-mail*

Aalborg Kommune  
Vandforsyningen  
Sønderbro 53  
9000 Aalborg  
*Sendt som e-mail*

Intern kode (! 44.00 0.00-0.00)

Udtaget d. 31.05.2010 10:00  
Modtaget d. 31.05.2010  
Færdiganalyseret d. 08.06.2010  
Nørresundby d. 08.06.2010

LAB nr. 10-07299 Min og max ifølge Miljøstyrelsen nr. 1449 d. 2007.12.11

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udf.	D.L.	Metode/Reference	+/-
Udseende.	Klar	-	-	-	-	*Organoleptisk	-
Lugt drikkevand	Ingen	-	3	-	-	*Organoleptisk	-
Smag	Ingen	-	3	-	-	*Organoleptisk	-
Temperatur.	°C 12.5	-	-	-	0.1	TERMOMETER	0.50%
pH	7.39	7	8.5	-	0.05	M-0010 DS 287	1.00%
Ledningsevne	mS/m 42.0	30	-	-	1	M-0009 DS 288	2.00%
Jern.	mg/L under 0.002	-	0.2	-	0.002	M-0071 DS 259/ICP	2.20%
Ilt	mg/L 8.7	5	-	-	0.1	M-0064 DS/EN 25814	5.00%
Colif. bakt.	/100mL under 1	-	under 1	-	1	Colilert	Ig0.3
Fækale coli	/100mL under 1	-	under 1	-	1	Colilert	Ig0.3
Kimtal 22°C	/mL under 1	-	200	-	1	M-0031 DS/EN ISO6222	Ig0.3
PAKKE TYPE 16	-	-	-	-	-	-	-
Prøvetagning dv.	-	-	-	-	-	-	-
Drikkev. udtaget af	NNI	-	-	-	-	M-0061 DS 2250	-

\*) : Ikke akkrediteret.

Der er IKKE fundet resultater udenfor de anførte min og max kravværdier.



Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Vurdering af analyseresultaterne er ikke omfattet af akkrediteringen

Side 1 af 1