

Nr. Uttrup Vandværk
Gisselfeldparken 4
9400 Nørresundby
Arne Larsen

Prøve fra sted nr. 9823
9400 Nr. Uttrup Vandværk
851 Aalborg kommune



0000163831

Udtaget Rødhættevej 6, køkkenhane

LAB nr. 12-10953 Min og Max ifølge Miljøstyrelsen nr. 1024 2011

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udf.	D.L.	Metode/Reference	+/-
Udseende.	Klar	-	-	-	-	*Organoleptisk	-
Lugt drikkevand	Ingen	-	3	-	-	*Organoleptisk	-
Smag	Ingen	-	3	-	-	*Organoleptisk	-
Temperatur.	°C 18.7	-	-	-	0.1	TERMOMETER	1.0%
pH (Felt)	7.4	7	8.5	-	0.05	M-0010 DS 287	5.0%
Ledn.evne (Felt) mS/m	48.0	30	-	-	1	M-0009 DS 288	5.0%
Ilt (Felt)	mg/L 7.9	5	-	-	0.1	M-0064 DS/EN 25814	5.0%
Jern.	mg/L 0.021	-	0.2	-	0.002	M-0139 RefM018/ICP	5.0%
Colif. bakt.	/100mL under 1	-	under 1	-	1	Colilert	Ig0.3
Fækale coli	/100mL under 1	-	under 1	-	1	Colilert	Ig0.3
Kimtal 22°C	/mL under 1	-	200	-	1	M-0031 DS/EN ISO6222	Ig0.3
PAKKE TYPE 16		-	-	-	-	-	-
Prøvetagning dv.		-	-	-	-	M-0061 DS/ISO 5667	-
Drikkev. udtaget af	LMK	-	-	-	-	M-0061 DS/ISO 5667	-

Prøven udtaget af:

AnalyTech Miljølaboratorium A/S

Bøgildsmindevej 21

9400 Nørresundby

Sendt som brev

Rekvirent:

Nr. Uttrup Vandværk

Gisselfeldparken 4

9400 Nørresundby

Arne Larsen

Sendt som e-mail

Analyseattest også sendt til:

Danmarks Miljøportal

Jupiter Databasen

Sundhedsstyrelsen Nordjylland

Vesterbro 81B, 1.

9100 Aalborg

Postboks 1826

Sendt som e-mail

Aalborg Kommune

Sønderbro 53

9000 Aalborg

Vandforsyningen

Sendt som e-mail

Intern kode (! 49793 40.92 0.00-0.00)

Udtaget d. 10.08.2012 08:05

Modtaget d. 10.08.2012

Færdiganalyseret d. 14.08.2012

Nørresundby d. 14.08.2012

*) : Ikke akkrediteret.

+/- angiver ekspanderet usikkerhed (2x RSD%)

Der er IKKE fundet resultater udenfor de anførte min og max kravværdier.



Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Vurdering af analyseresultaterne er ikke omfattet af akkrediteringen

Side 1 af 1