AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

DANAK TEST Reg.nr. 401

ANALYSERAPPORT 291454

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 04.05.2017
Bilag:

Nr. Uttrup Vandværk
Solsiden 31
9400 Nørresundby
Jan Christensen

LAB nr:	17-07043	**Prøvetager:**	LBJ, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, ledningsnet - Begrænset kontrol	**Prøvetagningsperiode:**	27.04.2017 10:32 - 27.04.2017 10:41
Prøvested:	Nr. Uttrup Vandværk	**Prøvetagningssted:**	Blomsterskrænten 28, badeværelse
Grænseværdier:	Miljøstyrelsen, BEK nr. 802 d. 01.06.2016	**Analyseperiode:**	27.04.2017 - 04.05.2017

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Udseende	**Klar**		-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Smag	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Temperatur	**9.7**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
pH	**7.5**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS 287	10%
Ledningsevne	**65**	mS/m	30	-		0.5	M-0009 DS 288	10%
Ilt	**8.8**	mg/L	5	-		0.1	M-0064 DS/EN 25814	10%
Jern	**0.018**	mg/L	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	0		1	M-0032 Colilert	lg0.3
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	0		1	M-0032 Colilert	lg0.3
Kimtal 22°C	**<1**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.3

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

LAB nr:	17-07044	**Prøvetager:**	LBJ, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, ledningsnet - Sporstoffer	**Prøvetagningsperiode:**	27.04.2017 10:32 - 27.04.2017 10:41
Prøvested:	Nr. Uttrup Vandværk	**Prøvetagningssted:**	Blomsterskrænten 28, badeværelse
Grænseværdier:	Miljøstyrelsen, BEK nr. 802 d. 01.06.2016	**Analyseperiode:**	27.04.2017 - 04.05.2017

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Arsen	**1.14**	µg/L	-	5		0.02	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Bor	**0.02**	mg/L	-	1		0.01	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Nikkel	**2.57**	µg/L	-	20		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Cobalt	**0.20**	µg/L	-	5		0.05	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Strontium	**0.867**	mg/L	-	10		0.002	*M-0139 RefM018/ICP	10%

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Nr. Uttrup Vandværk
Kopi: Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Aalborg Kommune

Nørresundby d. 04.05.2017

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.